

Esclarecimentos e impugnações



15:40:11

Fechar

Órgão ou entidade:	2070 - FUND. DE AMPARO A PESQ. DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Número do pregão:	2071022 000007/2021
Objeto da licitação:	Locação de Nobreaks de 3KVA e 10kVA
Data da licitação:	21/06/2021
Edital:	Arquivo do edital

Nº da Solicitação:	0002
Tipo de solicitação:	Esclarecimento
Situação:	Concluída
Data:	17/06/2021 11:09

Dados do solicitante	Tipo de pessoa:	Pessoa jurídica
	CNPJ:	19.267.632/0001-44
	Nome:	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Representante do fornecedor:	FABIO AUGUSTO MOURA
	E-mail: Envio de notificação de resposta	apimentel@engetron.com.br
	Telefone:	(31)3359-5889

Mensagem:	Prezados bom dia! Por se tratar por aquisição por MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO ,referente ao item de 3kva, é solicitado que seja Dupla conversão. Pode se flexibilizar esta característica especifica.?
------------------	---

Arquivo:	Pode ser incluído apenas 1 arquivo.
-----------------	-------------------------------------

Resposta	Data:	18/06/2021 15:23
	Responsável:	ROSANA APARECIDA GOMES
	Mensagem:	Em resposta ao Pedido de Esclarecimento 002, conforme o item 1.2.1.1 do Termo de Referência - Anexo 1 do Edital, a característica técnica de dupla conversão é exigência imprescindível, não podendo ser flexibilizada. Salientamos que os pedidos de esclarecimentos devem ser solicitados dentro do prazo estabelecido no item 3 deste Edital.
	Arquivo:	

Esclarecimentos e impugnações



15:36:24

Fechar

Órgão ou entidade:	2070 - FUND. DE AMPARO A PESQ. DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Número do pregão:	2071022 000007/2021
Objeto da licitação:	Locação de Nobreaks de 3KVA e 10kVA
Data da licitação:	21/06/2021
Edital:	Arquivo do edital

Nº da Solicitação:	0003
Tipo de solicitação:	Esclarecimento
Situação:	Concluída
Data:	17/06/2021 11:09

Dados do solicitante	Tipo de pessoa:	Pessoa jurídica
	CNPJ:	19.267.632/0001-44
	Nome:	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Representante do fornecedor:	FABIO AUGUSTO MOURA
	E-mail: Envio de notificação de resposta	apimentel@engetron.com.br
	Telefone:	(31)3359-5889

Mensagem:	Prezados bom dia! Por se tratar por aquisição por MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO ,referente ao item de 3kva, é solicitado que seja Dupla conversão. Pode se flexibilizar esta característica especifica.?
------------------	---

Arquivo:	Pode ser incluído apenas 1 arquivo.
-----------------	-------------------------------------

Resposta	Data:	18/06/2021 15:26
	Responsável:	ROSANA APARECIDA GOMES
	Mensagem:	Em resposta ao Pedido de Esclarecimento 003, conforme o item 1.2.1.1 do Termo de Referência - Anexo 1 do Edital, a característica técnica de dupla conversão é exigência imprescindível, não podendo ser flexibilizada. Salientamos que os pedidos de esclarecimentos devem ser solicitados dentro do prazo estabelecido no item 3 deste Edital.
	Arquivo:	

Esclarecimentos e impugnações

ATENÇÃO!

A solicitação foi concluída com sucesso.



15:34:27

Fechar

Órgão ou entidade:	2070 - FUND. DE AMPARO A PESQ. DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
Número do pregão:	2071022 000007/2021	
Objeto da licitação:	Locação de Nobreaks de 3KVA e 10kVA	
Data da licitação:	21/06/2021	
Edital:	Arquivo do edital	
Nº da Solicitação:	0004	
Tipo de solicitação:	Esclarecimento	
Situação:	Concluída	
Data:	17/06/2021 16:13	
Dados do solicitante	Tipo de pessoa:	Pessoa jurídica
	CNPJ:	18.190.216/0002-03
	Nome:	Marcelo
	Representante do fornecedor:	Ricardo Gomes
	E-mail: Envio de notificação de resposta	engenharia@xpti.com.br
	Telefone:	
Mensagem:	Prezados, Favor informar quais os modelos de equipamentos utilizados como referência para o processo.	
Arquivo: Podem ser incluídos até 5 arquivos PDF.		
Resposta	Data:	18/06/2021 15:31
	Responsável:	ROSANA APARECIDA GOMES
	Mensagem:	Em resposta ao Pedido de Esclarecimento 004, os modelos de referência utilizados para o processo são EA903IIRT (3kVA) e EA9010II (10kVA) Salientamos que os pedidos de esclarecimentos devem ser solicitados dentro do prazo estabelecido no item 3 deste Edital.
	Arquivo:	

